

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ № 1»

ул. Студенческая, 5, г. Керчь, Республика Крым, 298319 (36561)6-67-25, e-mail.ru: gimnazy1@mail.ru

18.09.2017. № 657/01.08

Старшему инспектору ОНД по г. Керчи
УНД ГУ МЧС России по Республики Крым
Капитану внутренней службы
Довгань Е. А.

На Ваше предписание № 66/ 1 /1 от 15.09.2017 г. «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара» администрация МБОУ г. Керчи РК «Школа – гимназия № 1» сообщает следующее:

- в помещениях мастерских, пищеблоке, кабинетах физики, химии вывешены инструкции о мерах пожарной безопасности;
- спортзал, мастерские, лестничные клетки обеспечены знаками пожарной безопасности;
- в мастерских огнетушитель расположен на высоте 1,5 м. от пола;
- на планах эвакуации людей при пожаре в коридорах обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.

Директор МБОУ г. Керчи РК «Школа – гимназия № 1»

Л. И. Тютюнник

Исп Мастяева Е. Г.
+79787179141

