



Главное управление
 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
 ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым
 г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 103, 95022 тел. (0652) 55-09-10, факс (0652) 27-56-17

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 ГУ МЧС России по Республике Крым

Отдел надзорной деятельности по г. Керчь
 г. Керчь, ул. Комарова, 1, 298302 тел. 6-20-34, 2-01-25, факс 2-02-80, gpn.kerch@mail.ru

Предписание № 64 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа-Гимназия № 1», идентификационный код 9111009260, ОГРН 1149102179588 место нахождения - 298319, г. Керчь ул. Студенческая, д. 5
 Тютюнник Лидии Ивановне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения о проведении мероприятия по надзору Главного государственного инспектора г. Керчь по пожарному надзору № 64 от «30» мая 2016 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период 14.06.2016 г. с 10.00 до 13.00, 16.06.2016 г. с 10.00 до 12.00, проведена плановая выездная проверка главным специалистом отдела надзорной деятельности по г. Керчь УНД ГУ МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы Пермяковым Вячеславом Анатольевичем, в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа-Гимназия № 1», идентификационный код 9111009260, ОГРН 1149102179588 место нахождения - 298319, г. Керчь ул. Студенческая, д. 5

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа-гимназия № 1», Тютюнник Лидией Ивановной (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации)	(п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля	24.05.2017 г.	

Вх. № 461 / 01-04

16.06.2016 г.

		2012г. N 390).		
2.	Запретить закрытие эвакуационных выходов на ключ.	(п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).	24.05.2017 г.	
3.	Помещения кабинета информатики и библиотеки укомплектовать огнетушителями.	(п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).	24.05.2017 г.	
4.	В помещении столовой углекислотный огнетушитель укомплектовать исправным защитным растробом.	(п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).	24.05.2017 г.	
5.	Запретить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в помещениях тира, мастерской, подвала.	(п. 42 «В» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390).	24.05.2017 г.	
6.	Установить предусмотренные проектной документацией двери, эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток (на 4 этаже, лестничной клетке входа в тир).	(подп. «д» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390).	24.05.2017 г.	
7.	Запретить использование технического этажа для организации мастерских, а также для хранения, мебели и других предметов.	(п. 23 «б». Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).	24.05.2017 г.	
8.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение проектных решений к объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов в учебный класс по гражданской обороне, тир.	(п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).	24.05.2017 г.	
9.	Запретить складирование горючих веществ (картонная упаковка) под электрощитком в столовой.	(п. 42 «Ж» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390).	24.05.2017 г.	
10.	В помещения мастерских обеспечить инструкцией о мерах пожарной безопасности.	(п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390).	24.05.2017 г.	
11.	В дверях эвакуационного выхода из музея и библиотеке заменить остекление с обычного не армированное стекло.	(п. 36 «е» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390).	24.05.2017 г.	
12.	Эвакуационные выходы на 2-м этаже обеспечить знаками пожарной безопасности (выход).	(п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).	24.05.2017 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:


- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный специалист ОНД по г. Керчь
УНД ГУ МЧС России по Республике
Крым майор внутренней службы
Пермяков В.А.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)

« 16 » 06 2016 г.



(подпись)
М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« _ » _____ 2016 г.

(должность, фамилия, инициалы)